

Gemeinde Nesselwängle

Tel. 05675/8249 FAX 05675/8307

e-mail: gemeinde@nesselwaengle.tirol.gv.at

Niederschrift der 32. Gemeinderatssitzung des Gemeinderates von Nesselwängle am 18.1.2021 im Sitzungssaal der Gemeinde Nesselwängle mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung:

- 1)-Begrüßung durch den Bürgermeister, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Niederschrift der 31. Gemeinderatssitzung vom 14.12.2020
- 2)-Beratung und Beschlussfassung zu Personalangelegenheiten
- 3)-Anträge, Anfragen und Allfälliges

Beginn:

19:00 Uhr

Anwesend:

Bgm. Hornstein Klaus, Bilgeri Johannes, Wilfried Schmid, Rief Bernd, Schuster Ernst, Schuster Sebastian, Albert Weirather, Zotz Bernd
Ersatzmitglieder Markus Thurner, Albrecht Zitt
ab 19.15 Uhr Ersatzmitglied Karl-Heinz Bitesnich (ab Punkt 2)

Nicht anwesend:

Florian Walter, Timo Maringele, Thomas Walter-Schuster (entschuldigt)

Schriftführer:

Bgm. Klaus Hornstein

Verlauf der Sitzung

1)-Begrüßung durch den Bürgermeister, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Niederschrift der 31. Gemeinderatssitzung vom 14.12.2020

Nach erfolgter Begrüßung durch den Bürgermeister wurde die Beschlußfähigkeit festgestellt. Die Einladung zur 32. Gemeinderatssitzung wurde zeitgerecht ausgesandt und gegen die Tagesordnung wird kein Einwand erhoben.

Die Niederschrift zur 31. Gemeinderatssitzung vom 14.12.2020 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis - 10 dafür und 0 dagegen

Info für Gemeinderat: Gemeinderatsniederschrift vom 14.12.2020 wurde auf der Homepage veröffentlicht

2)-Beratung und Beschlussfassung zu Personalangelegenheiten

Bgm. Hornstein stellt den Antrag, dass dieser Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt wird.

Abstimmungsergebnis - 10 dafür und 0 dagegen

EAP: 011

3)-Anträge, Anfragen und Allfälliges

Tiefbrunnen Maria Hilf

Bgm. Hornstein berichtet, dass es Ende Dezember zu einer Anlagenstörung in der Pumpstation Maria Hilf gekommen ist. Bei der Nachschau durch den Bauhof wurde festgestellt, dass ein Motorschutzschalter der 2. Pumpe ausgelöst hatte, eine Wiedereinschaltung war nicht mehr möglich. GV Bernd Zotz überprüfte die elektrische Anlage und konnte einen Wicklungsdefekt am Pumpenmotor feststellen. Auf Nachfrage bei der Fa. Xylem konnte bestätigt werden, dass dieser Pumpentyp noch erhältlich ist allerdings Corona bedingt ca. 3 Wochen Lieferzeit hat. Um die Trinkwasser- bzw. Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurde sofort eine Ersatzpumpe bestellt. Die alte Pumpe wird nach dem Ausbau, wenn möglich generalüberholt, somit wäre dann eine Ersatzpumpe zur Verfügung. Laut Betriebsstundenzähler haben die Pumpen bisher zwischen 8500 und 12000 Betriebsstunden geleistet.

EAP: **850**

Ende:

20:15 Uhr

Schriftführer:



Für den Gemeinderat der Bürgermeister
und zwei Gemeinderatsmitglieder:



Veröffentlicht am **26.01.2021** auf www.nesselwaengle.tirol.gv.at.